

浄水水質検査結果 (検査項目順)

<p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">平成30年4月</p> <p>採水日 平成30年 4月 9日 検査期間 平成30年 4月 9日～12日 検査機関 南子地方水道水質検査センター</p>		水道種別	上水道														
			浄水場名	旧南宇和上水道企業団			旧御荘上水道			(旧)僧都簡易水道	(旧)山出簡易水道	(旧)一本松簡易水道			(旧)内海簡易水道	(旧)共同水道	(旧)飲料水供給施設
		城辺浄水場		城辺中町浄水場	御荘浄水場	御荘浄水場	菊川浄水場	僧都浄水施設	山出浄水施設	広見浄水場	増田浄水場	大田浄水施設	柏浄水場	西柳上浄水施設	稲津浄水施設	脇本浄水施設	大浜浄水施設
		城辺城辺甲(個人宅)	中町城辺学習館	御荘平城平城公民館	中浦中浦公民館	御荘菊川菊川公民館	僧都大僧都集会所	山出山出消防詰所	一本松東小山(個人宅)	増田フック一本松	太田太田(個人宅)	柏内海クアッド	西柳1西柳下(個人宅)	稲津稲津(個人宅)	脇本脇本(個人宅)	大浜大浜(個人宅)	
検査実施頻度		毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	
検査結果(判定)		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
検査項目	検査項目数	27項目	27項目	28項目	28項目	27項目	27項目	27項目	27項目	29項目	29項目	27項目	27項目	27項目	27項目	27項目	
	水道法による基準値	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1 一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.3	1.2	0.8	0.8	0.8	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.9	0.1	0.2	0.1	0.2	
38 塩化物イオン	200mg/L 以下	6.0	7.9	6.6	6.7	15.2	5.2	3.8	6.2	10.0	4.9	10.8	6.7	15.7	10.6	20.0	
46 有機物等	3mg/L 以下	0.35	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.33	0.3未満	0.3未満	0.72	0.3未満	0.39	0.48	0.38	0.70	0.46	
47 pH値	5.8～8.6	6.35	6.38	6.59	6.68	6.61	7.03	6.79	6.84	7.08	7.09	6.91	6.93	7.17	7.33	7.07	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	1.1	0.5未満	0.5未満	
51 濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.6	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21 塩素酸	0.6mg/L 以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	
26 臭素酸	0.01mg/L 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.003	0.008	0.009	0.006	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.005	0.010	0.002未満	0.002未満	0.011	0.009	0.010	0.018	
23 クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.007	0.015	0.001未満	0.003	0.014	0.010	0.012	0.021	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.005	0.007	0.002	0.004	0.006	0.009	0.008	0.011	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.005	0.003	0.004	
30 ブロモホルム	0.09mg/L 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.012	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.007	0.001未満	0.014	0.024	0.004	0.011	0.022	0.024	0.023	0.036	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	0.05未満	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.02	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.04	0.02	0.01未満	0.01未満	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04	0.01未満	0.01未満	0.06	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下			0.0001	0.0001												
42 ジェオスミン	10ng/L以下									1.0	3.3						
43 2-メチルイソボルネオール	10ng/L以下									1未満	1未満						

水質検査結果