

## 質疑応答書

施工年度	令和7年度	契約方法	条件付き一般競争入札(事後審査型)
		入札方式	電子入札
入札日(開札日)	令和7年9月18日	業務名	R7愛南地区漁村整備工事(機械設備)
入札書提出期限		入札番号	0606
質問1	No.3マンホールポンプ場ポンプ(No.1及びNo.2)【新設】について、シャフト材質がSUS316(同等以上)となっておりますが、現在弊社計画メーカーでは型式:樹脂製渦流型水中汚水汚物ポンプになると、シャフト材質SUS316の取り扱いがありません。シャフト材質SUS304であると、上記型式の取り扱いがあるのですが、問題ないでしょうか。		
回答1	特記仕様書のとおり、SUS316(同等以上)とします。		
質問2	No.3マンホールポンプ場ポンプ(No.1及びNo.2)【新設】について、水中ケーブルが専用ケーブル1式(20m)となっておりますが、その仕様が記載されておられません。現在弊社計画メーカーでは3相200Vを想定しておりますが、問題ないでしょうか。		
回答2	ポンプは、3相200Vですので、ポンプ運転に支障の無いケーブル選定で問題ありません。		
質問3			
回答3			
質問4			
回答4			