

## 修正箇所説明書 (R7.5.2)

施工年度	令和7年度	契約方法	条件付一般競争入札（事後審査型）
		入札方式	電子入札
入札日（開札日）	5月21日	工事名	御荘保育所空調改修・照明LED化更新工事
入札書提出期限	5月19日	入札番号	0202

設計書等に表記誤りがありましたので修正後の設計書、設計図面に差し替えます。

○修正箇所

・設計書 (N012)

分電盤 (M-1) 前3P100A-30Ax6 → 後3P125A-30Ax4 40A×1

分電盤 (M-2) 前3P50A-30Ax3 → 後3P60A-30Ax3

分電盤 (M-3) (M-4) 前3P75A-30Ax4 → 後3P125A-50Ax1 40A×1

分電盤 (M-5) 前3P60A-30Ax4 → 後3P75A-30Ax4

・設計図面 (N010)

点線内M-1 前CV-38-3 → 後CV-22-3