浄水水質試験結果

					上水道													
令和8年10月		水道種別			旧南宇和上水道企業団		旧御荘上水道		（旧）僧都簡易水道	（旧）山出簡易水道	（旧）一本松簡易水道		（旧）内海簡易水道	（旧）共同水道	（旧）飲料水供給施設		
採水日	令和8年10月28日	浄水場名			城 辺 浄水場	城辺中町 浄水場	御荘 浄水場	菊川 浄水場	僧都 浄水施設	山出 浄水施設	広見 浄水場	太田 浄水施設	柏 浄水場	西柳 浄水施設	稲津 浄水施設	脇本 浄水施設	大浜 浄水施設
検査期間	令和8年10月28日～11月５日				城辺	中町	中浦	御荘菊川	僧都	山出	一本松	太田	柏	西柳	稲津	脇本浄水施設	大浜
検査機関	南予地方水道水質検査協議会 公益財団法人愛媛県総合保険協会	採水場所			城辺甲（個人宅）	城辺学習館	中浦公民館	菊川公民館	大僧都集会所	山出消防詰所	正木（個人宅）	太田（個人宅）	内海グラウンド	西柳下（個人宅）	稲津（個人宅）	脇本（個人宅）	大浜（個人宅）
基準項目番号	水質基準項目	基準値（ｍｇ/L）	省略可否	判定 検査頻度	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
1	一般細菌	100個/mL以下	不可	年12回	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	15	1	0
2	大腸菌	不検出	不可	年12回	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003	可	３年に１回													
4	水銀及びその化合物	0.0005	可	３年に１回													
5	セレン及びその化合物	0.01	可	３年に１回													
6	鉛及びその化合物	0.01	可	年４回	0.001未満	0.002	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01	可	３年に１回									0.004				
8	六価クロム化合物	0.02	可	３年に１回													
9	亜硝酸態窒素	0.04	可	年４回	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	不可	年４回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	可	年４回	0.3	1.1	0.8	0.7	0.3	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8	可	年４回	0.05未満	0.07	0.05	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05	0.06	0.06
13	ホウ素及びその化合物	1.0	可	３年に１回													
14	四塩化炭素	0.002	可	３年に１回													
15	１，４－ジオキサン	0.05	可	３年に１回													
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04	可	３年に１回													
17	ジクロロメタン	0.02	可	３年に１回													
18	テトラクロロエチレン	0.01	可	３年に１回			0.001未満										
19	トリクロロエチレン	0.01	可	３年に１回													
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFAS）	0.00005	不可	年４回	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01	可	３年に１回													
22	塩素酸	0.6	不可	年４回	0.09	0.13	0.06未満	0.06	0.13	0.09	0.06未満	0.5	0.1	0.43	0.26	0.24	0.22
23	クロロ酢酸	0.02	不可	年４回	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	不可	年４回	0.015	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.013	0.001未満	0.001	0.02	0.008	0.033	0.042	0.029	0.046
25	ジクロロ酢酸	0.03	不可	年４回	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.005	0.005
26	ジブロモクロロメタン	0.1	不可	年４回	0.006	0.001	0.001	0.001	0.006	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.008	0.015	0.014	0.022
27	臭素酸	0.01	不可	年４回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	不可	年４回	0.023	0.004	0.004	0.005	0.021	0.001未満	0.005	0.03	0.02	0.043	0.061	0.047	0.074
29	トリクロロ酢酸	0.03	不可	年４回	0.005	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.01	0.002未満	0.016	0.026	0.011	0.016
30	ブロモジクロロメタン	0.03	不可	年４回	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ブロモホルム	0.09	不可	年４回	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.002	0.002	0.005	0.002	0.004	0.004	0.006
32	ホルムアルデヒド	0.08	不可	年４回	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0	可	３年に１回													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	可	年４回	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.06	0.19	0.01未満	0.06
35	鉄及びその化合物	0.3	可	年４回	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01
36	銅及びその化合物	1.0	可	３年に１回		0.08		0.1									
37	ナトリウム及びその化合物	200	可	３年に１回													
38	マンガン及びその化合物	0.05	可	３年に１回													
39	塩化物イオン	200	不可	年12回	6.9	9.3	6.9	16.1	5.2	4.6	4.8	7.8	10.8	10.1	1.7	10.6	18
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	可	３年に１回				33									48
41	蒸発残留物	500	可	３年に１回		79	75	102	54		58		114	52	97	84	132
42	陰イオン界面活性剤	0.2	可	３年に１回													
43	ジェオスミン	0.00001	可	３年に１回	1.7												
44	２－メチルイソボルネオール	0.00001	可	３年に１回	1未満											1未満	
45	非イオン界面活性剤	0.02	可	３年に１回													
46	フェノール類	0.005	可	３年に１回													
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	不可	年12回	0.62	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.61	0.3未満	0.4	0.64	0.65	0.48	1.32	1.1	1.01
48	ｐＨ値	5.8～8.6	不可	年12回	6.67	6.58	6.78	6.67	7.29	7.02	7.07	7.19	7.07	7.05	7.47	7.45	7.22
49	味	異常でないこと	不可	年12回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	不可	年12回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	５度以下	不可	年12回	0.5未満	0.5未満	0.8	0.7	0.8	0.5未満	0.8	0.7	0.9	0.7	2.8	2	1.1
52	濁度	２度以下	不可	年12回	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満

－凡例－

：省略不可項目（１か月に１回以上）

：省略不可項目（３か月に１回以上）

：省略可能項目（３か月に１回～３年に１回以上又は検査を省略できる。）

：藻類発生時期に月１回以上（ただし水源において、原因藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除く。）